



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL
Av. Salmeron, 255 - Centro - Pirapora - Minas Gerais
Tele/Fax.: (0xx38) 3741-1530
CGC.: 23.535.271/0001-47
www.saaepirapora.com.br

Relatório do controle de qualidade Análises na rede de distribuição

Mês de junho 2009

Parâmetros	Nº de Amostras	Média
Cloro	59	0,87
pH	59	6,56
Turbidez	59	0,53
Ferro	59	0,02
Flúor	59	0,66
Coliformes totais	59	2
Coliformes fecais	59	0
Bactérias Hetrotróficas	59	0

Angelucio Carlos Pereira da Cruz
CRQII 02406933